

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení: Objekt OÚ a KD Bořetice		Hodnocení obálky budovy					
Adresa budovy: Bořetice 39, 691 08 Bořetice		varianta 1					
Celková podlahová plocha $A_c = 1007.0 \text{ m}^2$		varianta 2					
CI	Velmi úsporná						
0,3							
0,6							
1,0							
1,5							
2,0							
2,5							
Mimořádně ne hospodárná							
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$							
Klasifikační ukazatel CI		1,13		0,56			
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy		1,90		0,94			
		E		C			
Hodnoty U_{em} na hranicích klasifikačních tříd KT pro $A/V = 0.51 \text{ m}^2/m^3$							
Hranice KT	A-B	B-C	C1-C2	C-D	D-E	E-F	F-G
U_{em}	0,18	0,35	0,44	0,59	0,89	1,19	1,79
Platnost štítku do	Datum: 08/2021						
Štítek vypracoval	Jméno a příjmení: Ing. Jaromír Štancel						
	Osvědčení číslo: 765						

