

Odpověď na dotaz zájemce

Zadavatel:

Obec Bořetice

Adresa č.p.: Bořetice 39, 691 08 Bořetice

IČ: 283 037

Zastoupený: Václavem Surmanem, starostou obce

V Rychnově nad Kněžnou, dne 20. října 2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky: **Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění“**, zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), výzvou zadavatele, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1

1/ Položka 25 – 27 (Betonová komínová hlava vč. bednění) – Prosím o kontrolu výměr, domnívám se dle PD, že výměry těchto položek nejsou správné?

2/ Pol. 54, 56 (EPS plus, EPS plusl) – Chci se zeptat, zda se jedná o šedý polystyren?

3/ Pol. 93 (Příplatek k lešení za každý den použití) – Z položky vyplývá, že lešení bude na stavbě pouze jeden den?

4/ Pol. 95, 96, 97 (Trubkové zábradlí) – Je počítáno s rámovým lešením, jehož součástí je i zábradlí, chci se tedy zeptat, kam bude zábradlí trubkové použito?

5/ Pol. 99 (Ochranné sítě) – Z položky vyplývá, že sítě budou na stavbě pouze jeden den?

6/ Pol. 116 (Shoz) – Z položky vyplývá, že shoz bude na stavbě pouze jeden den?

7/ Pol. 117 (Sutě) – Je opravdu skládka ve vzdálenosti 2 km?

8/ Pol. 162 (Azbestová krytina) – Tato suť, nebezpečný odpad, je zahrnuta ve stejné položce odvozu s poplatkem za skládku jako ostatní suť?

Odpověď:

Ad 1/

Výkaz výměr byl u položky číslo 25, 26, 27 změněn.

Ad 2/

U položky č. 56 – popis EPS plusl opraven EPS plus“. Materiál určený pro zateplení objektu byl stanoven v energetickém auditu a byl respektován při zpracování PD. Ano, jedná se o šedivý polystyrén o odpovídajících vlastnostech.

Ad 3/

Výkaz výměr u položky číslo 93 byl změněn (předpokládaná doba trvání je 90 dnů).

Ad 4/

Z důvodu technické proveditelnosti aplikace zateplovacího systému, bude nutné lešení postavit ve větší vzdálenosti od stávající stěny než je 25 cm. Požadavky na bezpečné provádění práce stanovují, že pokud je podlaha lešení vzdálena od stěny více než 25cm musí být bezpečnost pracovníků proti propadnutí mezi lešením a stěnou zajištěna vnitřním zábradlím na lešení.

U položky číslo 96 byl změněn výkaz výměr (předpokládá se doba trvání 90 dnů).

Ad 5/

Výkaz výměr u položky číslo 99 byl změněn (předpokládaná doba trvání je 90 dnů).

Ad 6/

Výkaz výměr u položky číslo 116 byl změněn (předpokládaná doba trvání je 90 dnů).

Ad 7/

Výkaz výměr u položky číslo 117 byl změněn – vzdálenost byla změněna na 11km.

Ad 8/

Zmíněná skládka materiálu vzdálena 11 km od Bořetic přijímá i odpady obsahující azbest. Všechny sutě mají společnou položku pro odvoz sutě na skládku včetně naložení a složení = pol. č.118. Do soupisu prací byla přidána položka č. 212 – poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce.

Na základě vzneseného dotazu a provedených úprav v soupisu prací, dodávek a služeb se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

V textu výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky dochází tedy k následující změně:

15. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat osobně na adresu **pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou** a to vždy v pracovních dnech od 08:00 – 16:00 hod., v poslední den podání nabídky **do 10:00 hod.**

Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky.

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to v řádné a uzavřené obálce, označené:

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Snížení energetické náročnosti objektu OÚ v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění“ - NEOTEVÍRAT“.

Na obálcích musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle § 76 odst. 6 zákona.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných práv.

15. 1. Elektronické podání nabídek

Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.

15. 2. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20. 11. 2014 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou přijímány u **pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**, a to vždy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 16:00 hod.

V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu **120 dnů** ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

